

Ogólne warunki montażu dodatkowego wodomierza dla ustalenia ilości wody bezpowrotnie zużytej na terenie Gminy Miejskiej Skórcz

Zakład Gospodarki Miejskiej w Skórczu informuje, że w rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody może być uwzględniana wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona zostanie na podstawie dodatkowego wodomierza.

Poniżej określamy warunki montażu dodatkowego wodomierza odliczającego (np na podlewanie ogrodu):

1. Montaż wodomierza jest możliwy tylko w sytuacji wykorzystania wody w sposób uniemożliwiający jej pobór dla innych celów.
2. Wodomierz powinien być wbudowany, tak aby jego liczydło (tarcza odczytowa) znajdowało się na poziomie nie wyższym niż 1,6 m nad posadzką, w takiej pozycji aby jego wskazania mogły być odczytywane bezpośrednio bez utrudnień.
3. Za wodomierzem dodatkowym należy zastosować, zgodnie z obowiązującymi normami, **zawór zwrotny antyskażeniowy**.
4. Wielkość podlicznika wody zimnej określa się na Φ**15..mm**.
5. Dla dodatkowych wodomierzy odliczających wymagane jest stosowanie prostych odcinków o średnicy rury równej średnicy nominalnej wodomierza DN o długości:
 - 6 x DN - przed wodomierzem
 - 3 x DN - za wodomierzem
6. Podlicznik zamontować przy wyjściu wewnętrznej instalacji wodociągowej za zewnętrzną ścianę budynku, gdzie zlokalizowany zostaje zawór czerpalny
7. Instalacja wodociągowa rozprowadzona za wodomierzem dodatkowym musi być widoczna na całej długości do wyjścia poza ścianę budynku,
8. Za miejscem montażu podlicznika, do wyjścia instalacji nie może znajdować się żaden punkt poboru wody,
9. W celu odprowadzenia wody z instalacji (w okresie zimy) należy zamontować zawór spustowy, umiejscowiony na odcinku instalacji za wodomierzem dodatkowym
10. Podejście wodomierzowe powinno posiadać zawory odcinające zgodnie z warunkami technicznymi wodomierza
11. Wykonawcą montażu podlicznika, może być tylko przedsiębiorstwo branżowe lub firma posiadająca uprawnienia w zakresie instalacji wod-kan.
12. Po wykonaniu montażu należy zgłosić wodomierz do odbioru technicznego i oplombowania podejścia wodomierzowego .
13. terminie odbioru technicznego należy powiadomić pisemnie lub telefonicznie (582-46-85; 582-46-49 , zgmskorcz@zgmskorcz.pl) ZGM na dwa dni przed terminem odbioru
14. Koszty montażu, eksploatacji, napraw oraz legalizacji wodomierza ponosi odbiorca wody zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. 2013 poz. 1069) z póź. zm. oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 29).
15. Okres ważności legalizacji wodomierza wynosi 5 lat dla wodomierza do zimnej wody o nominalnym strumieniu objętości $Q_p \leq 10 \text{ cm}^3/\text{h}$.
16. Właściciel nieruchomości, administrator zapewnia jednoczesny odczyt wszystkich wodomierzy .

17. Odczyt i rozliczanie wodomierza odliczającego podlegać będzie opłacie dodatkowej zgodnie z stawkami wymienionymi w aktualnie obowiązującej taryfie.
18. Położenie wbudowania wodomierza powinno być zgodnie z warunkami montażu i oznakowania podanymi w karcie gwarancyjnej .
19. Utrata ważności legalizacji, zerwanie plomb lub wykorzystywanie wody w sposób tworzący ścieki będzie podstawą do naliczenia opłat za ścieki wg wskazań wodomierza głównego.
20. Czynności wymienione w pkt. 12 **podlegają opłacie** zgodnie z obowiązującą taryfą wodociągowo kanalizacyjną

Warunkiem dokonywania odliczeń kanalizacyjnych jest posiadanie przez odbiorcę protokołu odbioru montażu i zaplombowania podlicznika oraz opłacenie zaplombowania.

W sprawach dotyczących warunków technicznych można kontaktować się z Wontka Stanisław 582824685